



МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)

Абрамову О.В.

Ab236957@mail.ru

Театральный проезд, 3, Москва 109012
Тел. 8(495)983-79-01; факс 8(495)624-19-46

21.04.2021 № ИГ-19-1193
На № _____

О рассмотрении обращения

Департамент надзорной деятельности и профилактической работы, рассмотрев Ваше обращение от 31.03.2021 № 34304694 (регистрационный № ГИ-4159 от 31.03.2021), сообщает следующее.

В соответствии Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» классификация пожароопасных и взрывоопасных зон, наружных установок, зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности применяется и используется для выбора электротехнического и другого оборудования по степени их защиты, а также для установления требований пожарной безопасности, направленных на предотвращение возможности возникновения пожара и обеспечение противопожарной защиты людей и имущества в случае возникновения пожара.

При этом, методы определения классификационных показателей взрывоопасных зон, признаков категорий наружных установок по пожарной опасности и отнесения зданий и помещений производственного и складского назначения к категориям по пожарной и взрывопожарной опасности устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

Учитывая изложенное, в целях выполнения требований пункта 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее – Правила), руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок по методам, изложенным в нормативных документах по пожарной безопасности, а также обозначение их категорий и классов зон на

входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.

Одновременно разъясняется, что возможность дистанционного открывания ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах к зданиям квартиросъемщиками (собственниками жилых помещений) и использования технических средств контроля доступа для их разблокировки подразделениями пожарной охраны, пунктом 71 Правил не предусмотрена.

Заместитель директора Департамента
надзорной деятельности и
профилактической работы

А.А. Макеев



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 209400B5E378E8ADEB113286A17F1796
Владелец: Макеев Андрей Александрович
Действителен с 16.03.2021 по 16.06.2022