



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ
АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ-ЮГРЕ**
(Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому
автономному округу-Югре)

Абрамову О.В.

abram73@mail.ru

ул. Студенческая, 5А, г. Ханты-Мансийск, 628011
Телефон: (3467) 35-18-02 Факс 35-19-77
E-mail: gu@86.mchs.gov.ru

12.10.2023 № ИГ-228-1825
На № ГИ-228-1942 от 15.09.2023

О рассмотрении обращения

Уважаемый Олег Владимирович!

Настоящее письмо не содержит правовых норм, носит информативный характер, а содержащиеся в нем разъяснения не могут рассматриваться в качестве общеобязательных государственных предписаний временного или постоянного характера.

По вопросам, изложенным в Вашем обращении, сообщаем:

1. В соответствии с п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее по тексту — Правила противопожарного режима) при ремонте средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения, а также пп. «о» п. 16 Правил противопожарного режима установлено, что на объектах защиты запрещается проводить изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты, без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности.

В случае внесения изменений, связанных с устройством систем противопожарной защиты необходимо выполнять требования ч.ч. 1, 10 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны

монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке.

Требования к проектированию автоматических установок пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации устанавливаются Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и (или) нормативными документами по пожарной безопасности.

Пунктом 5.2 СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования (далее - СП 484.1311500.2020) системы пожарной автоматики (далее - СПА) должны проектироваться исходя из условия взаимодействия входящих в нее систем противопожарной защиты, а также обеспечения единства СПА защищаемого объекта. Под объектом в настоящем своде правил понимается здание (сооружение) в целом (с учетом п. 5.1, 5.3 СП 484.1311500.2020).

2. При заключении договорных отношений для выполнения работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения в целях исполнения требований Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» федеральным органом исполнительной власти по стандартизации составлен Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее — Перечень документов), утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13.02.2023 № 318.

В разделе № 2 Перечня документов приведены нормативные документы по пожарной безопасности (национальные стандарты) (далее — национальные стандарты) содержащие требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов защиты.

Национальные стандарты содержат термины и определения, а также нормативные ссылки на иные межгосударственные (национальные) стандарты содержащие термины и определения, которыми следует руководствоваться при заключении договорных отношений.

С уважением,

Заместитель начальника управления —
начальник отдела административной практики
и дознания управления надзорной деятельности
и профилактической работы Главного управления

А.В. Квитко



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 1D2E9A469A77A073BE867208CA9691
Владелец: Квитко Антон Владимирович
Действителен с 09.09.2022 по 03.12.2023